



**МЧС ДНР**  
**18 ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ**  
**ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОГО ОТРЯДА г. Макеевки**  
**МИНИСТЕРСТВА ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ**  
**СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**  
**ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**  
**(18 ПСЧ ГПСО г. Макеевки)**

ул. Гаврилова, 1а, г. Макеевка, 86141 тел./факс (06232) 23-09-14

Web: [www.dnmchs.ru](http://www.dnmchs.ru)

E-mail: [18\\_psch@mail.dnmchs.ru](mailto:18_psch@mail.dnmchs.ru)

21.08.2020 г. № 18.03/1281

На № 176 от 10.08.2020

Директору Муниципального общеобразовательного  
учреждения «Основная школа № 17 города  
Макеевки»  
Н.Н. Дембицкой

**СПРАВКА**

**о противопожарном состоянии объекта**

На основании письма от «10» августа 2020 г. проведено пожарно-техническое обследование Муниципального общеобразовательного учреждения «Основная школа № 17 города Макеевки», расположенного по адресу: г. Макеевка, пер. Школьный, д. 17  
(наименование объекта надзора (его части), адрес местонахождения)

Обследование проведено:

Врио главного государственного инспектора по пожарному надзору – начальника группы  
(должность, звание, фамилия, имя и отчество должностного лица органа государственного надзора, которое провело экспертизу)  
надзорной деятельности и профилактической работы 18 ПСЧ ГПСО г. Макеевки МЧС ДНР  
капитаном службы гражданской защиты Зиминым Русланом Петровичем  
Обследование проведено в срок с «11» августа 2020 г. по «21» августа 2020 г.

Обследование проведено в присутствии: директора Муниципального общеобразовательного учреждения «Основная школа № 17 города Макеевки» Дембицкой Натальи Николаевны  
(Должность, Ф.И.О. представителя юридического лица или физического лица предпринимателя)

При проведении обследования установлены нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Детальное описание выявленного нарушения требований пожарной безопасности	Наименование нормативного правового акта, требования которого нарушены (пункт, статья)
1	2	3
1.	Не выполнены планы эвакуации людей в случае пожара на основе фотолюминисцентных материалов.	Правила пожарной безопасности в Украине, утвержденными приказом МЧС Украины от 19.10 2004 года № 126 и зарегистрированными в Министерстве юстиции Украины 04.11 2004 года за № 1410/10009 (далее - НАПБ А.01.001-2004), раздел 1, Национальный стандарт Украины «Системы

		эвакуационные фотолюминисцентные» (далее ДСТУ 7313-2013) п.10.7.
2.	Не оборудован проем в противопожарной стене между лестничной клеткой и чердачным помещением противопожарной дверью 2-го типа, размерами не менее 0,75 x 1,5 м.	НАПБ А.01.001-2004 п. 4.2.4., Государственные строительные нормы «Пожарная безопасность объектов строительства» (далее ДБН В.1.1-7-2002), п. 6.6.
3.	Не оборудован проем в противопожарной стене между складским помещением и коридором на втором этаже противопожарной дверью	НАПБ А.01.001-2004 п. 4.2.4. ДБН В.1.1-7-2002, п. 2.12., п. 4.13.
4.	Не оборудован проем в противопожарной стене между помещением архива и коридором противопожарной дверью.	НАПБ А.01.001-2004 п. 4.2.4., п. 7.10.7.3. ДБН В.1.1-7-2002, п. 2.12, п. 4.13.
5.	Не обработаны деревянные конструкции кровли огнезащитным составом.	НАПБ А.01.001-2004 п. 4.2.6.
6.	Не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности для помещений (складское помещение на втором этаже) согласно требованиям НАПБ Б.03.002-2007 «Нормы определения категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности», а также класс зоны по ДНАОП 0.00-1.32-01.	НАПБ А.01.001-2004 п. 4.2.7.
7.	Отсутствует ограждение по периметру кровли в соответствии с ГОСТ 25772.	НАПБ А.01.001-2004, раздел 1. ДБН В.1.1-7-2002, п. 6.13.
8.	Не обеспечено противопожарное расстояние между школой и котельной (не менее 6 м)	НАПБ А.01.001-2004, раздел 1. Государственные строительные нормы «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (далее - ДБН 360-92**), приложение 3.1., таблица 1
9.	Допускается устройство эвакуационных выходов высотой в свету менее 2,0 м, шириной менее 0,8 м (запасные выход на улицу).	НАПБ А.01.001-2004 п.4.3.1. ДБН В.1.1 -7 – 2002 п.5.16.
10.	Не обеспечены лестничные клетки, коридоры, проходы и другие пути эвакуации эвакуационным освещением в соответствии с требованиями строительных норм и правил устройства электроустановок.	НАПБ А.01.001-2004 п. 4.3.8.
11.	Не обеспечено здание устройством защиты от попадания молний 3-го уровня.	НАПБ А.01.001-2004 п. 5.1.35 «Устройство молниезащиты зданий и сооружений» ДСТУ Б.В.2.5-38:2008, (приложение А, п. 15)
12.	Не оборудованы помещения здания автоматической пожарной сигнализацией	НАПБ А.01.001-2004 п.6.1.2. Государственные строительные нормы «Системы противопожарной защиты» (далее - ДБН В.2.5-56:2010), Приложение В, таблица В.1, п.

		7.3.
13.	Не оборудованы помещения здания системой оповещения о пожаре 3-го типа.	НАПБ А.01.001-2004 п.6.2.1. ДБН В.2.5-56:2010, (Приложение Г, Таблица Г1 п.5.1.)
14.	Не обеспечено здание школы необходимым количеством воды для осуществления пожаротушения	НАПБ А.01.001-2004 п. 6.3.1.1.
15.	Допускается устройство противопожарного водопровода не из металлических труб (кроме чугунных и медных) (ввод воды выполнен из пластика).	НАПБ А.01.001-2004, п.6.3.2.1. Государственные строительные нормы «Внутренний водопровод и канализация» (далее - ДБН В.2.5-64:2012), п. 9.3.
16.	Не осуществлено техническое обслуживание имеющихся огнетушителей в соответствии с Правилами эксплуатации огнетушителей, утвержденных приказом Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы от 02.04.2004 № 152 и зарегистрированных в Министерстве юстиции Украины 29.04.2004 за № 555/9154, а также ДСТУ 4297-2004 «Техническое обслуживание огнетушителей. Общие технические требования».	НАПБ А.01.001-2004 п. 6.4.18.
17.	Отсутствует система дымоудаления в помещении архива.	НАПБ А.01.001-2004 п. 7.10.7.3.

Обследование проведено:

Врио главного государственного инспектора  
по пожарному надзору - начальника группы НД и ПР

(Должность, звание, Ф.И.О.)

18 ПСЧ ГПСО г. Макеевка МЧС ДНР

капитан службы гражданской защиты

Зимин Руслан Петрович



(подпись)

Один экземпляр справки получил:

Директор Муниципального общеобразовательного

(Должность, Ф.И.О. представителя юридическо

учреждения «Основная школа № 17 города Макеевки»

или физического лица предпринимателя)

Дембицкая Наталья Николаевна



(подпись)

«21» августа 2020 год